

Monsieur le Président
de la C.C. du Pays de Thelle
7 avenue de l'Europe
60530 Neuilly en Thelle

— Direction de la Santé Publique

Service Santé Environnement

— Affaire suivie par : Fabienne Chenas

— Courriels : fabienne.chenas@ars.sante.fr
ars-picardie-sante-environnement@ars.sante.fr

... Téléphone : 03.44.89.61.35

... Télécopie : 03.44.89.61.44

— Réf : piscine/Chambly

— PJ : résultat d'analyse

— Amiens le : 08 JUL. 2013

... Objet : contrôle sanitaire des piscines


Monsieur,


Comme suite aux échantillons prélevés par un technicien le 17/06/13 à la piscine Aquathelle de Chambly, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les résultats des analyses effectuées par le laboratoire départemental de l'Aisne.

Les résultats ont mis en évidence des eaux de bonne qualité pour la baignade.

Ces résultats seront affichés de manière visible pour les usagers.

Veillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

 La Directrice de la Santé Publique


Fabienne CHENAS
Ingénieur du Génie Sanitaire

SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE NATATION

Document à afficher pour l'information du public

Etablissement : **PISCINE AQUATHELLE**

Préleveur : **FABIENNE CHENAS**

Date de la visite : **17/06/13**

Personne(s) rencontrée(s) :

	Paramètres analysés	Limite de qualité		BASSIN DE LOISIRS	GRAND BAIN	PATAUGEoire
				17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013
Paramètres microbiologiques	Température de l'air	-	°C	26,0	26,0	26,0
	Température de l'eau	-	°C	30	28	30
	Coliformes	<10	n/100mL	0	0	0
	Escherichia coli	0	n/100mL	0	0	0
	Flore microbienne à 37°C	<100	n/mL	1	0	2
Paramètres physico-chimiques	Staphylocoques	0	n/100mL	0	0	0
	Chlore combiné	<0,6	mg/L Cl ₂	0,37	0,58	0,40
	Chlore libre	1<CP<2	mg/L Cl ₂	1,75	1,11	1,44
	Chlore libre actif	0,4<CP<1,4	mg/L Cl ₂	0,80	0,74	0,62
	Chlore total	-	mg/L Cl ₂	2,12	1,69	1,84
	pH	6,9<pH<7,7	unité pH	7,6	7,2	7,6
	Transparence	fonds visibles	qualit.	Limpide	Limpide	Limpide
	Chlorures	-	mg/L	991	190	937
Carbone organique total		mg/L C	2,77	3,38	2,86	

Entretien des équipements (Bassin(s),Pédiluve(s), plages, sanitaires) et tenue du carnet sanitaire :

satisfaisant

Conclusion sanitaire :

Eau de bonne qualité pour la baignade.